

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2



Vaše zn.	Sp. zn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Praha
1-0134-18	17506/19/1000	35841/19/1000	Mojžíš/204	13.3.2019



dopisem ze dne 28.2.2019, vedeným na Inspektorátu ČOI pro kraj Středočeský a Hl. m. Praha (dále jen inspektorát) pod č. jed. 28481/2019, jste požádal, jako právní zástupce společností [REDACTED] Česká republika, s.r.o., IČO [REDACTED] na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následující informace:

- 1.) zda bylo použito lemování při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, které bylo provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v rámci řízení o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, č.j. ČOI 91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení;
- 2.) jaká byla hloubka instalace při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, které bylo provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v rámci řízení o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, č.j. ČOI 91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení;
- 3.) jaké byly nejistoty při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, které bylo provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v rámci řízení o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, č.j. ČOI 91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí výše uvedené informace Vám sděluji:

Add.1 a 2

Okno Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI bylo zkoušeno dle:

- ČSN EN ISO 8990:1998 Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu – Kalibrovaná a chráněná tepelná skříně
- ČSN EN ISO 12567-1:2011 Tepelné chování oken a dveří – Stanovené součinitele prostupu tepla metodou tepelné skříně – Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

- ČSN EN ISO 12567-2:2006 Tepelné chování oken a dveří – Stanovené součinitele prostupu tepla metodou tepelné skříně – Část 2: Střešní okna a ostatní přechýlující okna

Odchylky od normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny.

Stanovení součinitele prostupu tepla se provádí metodou chráněné tepelné skříně. Vzorek ve svislé poloze se osadí centricky vložním střešního okna systémem „inset-mounted“ na střed otvoru dělicí stěny zkušebního zařízení. Rám je zalícován s interiérovou stranou (tj. $d=0$ mm), s přesahem do exteriéru. Zbývající část otvoru je do celkového rozměru 2x2m doplněna výplňovým materiálem (tl. 100 mm) o známých vlastnostech. Všechny vzniklé spáry po obvodu vzorku jsou utěsněny přelepením těsnicí páskou. Nakonec jsou osazeny snímače pro měření teplot a zkušební zařízení se uzavře. V souladu se zkušebním postupem se zadá hodnota proudění na teplé a studené straně.

Add.3

Nejistota měření typu B: $U_B = \pm 0,067 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

S pozdravem

Ing. Jan Štěpánek

ředitel České obchodní inspekce

Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha